



PROFUNDIDADE	Ø INTERNO MM	ESPES. PAREDE
ATÉ 1,25	Ø600	08cm
DE 1,26 ATÉ 2,75	Ø1000	10cm
ACIMA DE 2,75	Ø1200	12cm

- 1 - DIMENSÕES E COTAS EM CENTIMETROS.
- 2 - DIVERGÊNCIAS ENTRE AS COTAS ASSINALADAS E AS SUAS DIMENSÕES MEDIDAS PREVALECERÃO AS PRIMEIRAS.
- 3 - CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA.
- 4 - PRAZO DE CURA = 21 DIAS.
- 5 - TELA: MF 196 MALHA 10X20 DIAM. FIO 5X3,4mm c/1,94Kg/m<sup>2</sup>
- 6 - PARA ASSENT. E REJUNTE USAR ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3

REFERÊNCIAS ANTERIORES:

A-058-00-94-5-XX-0078

A-045-00-94-4-XX-0010

TODOS OS PROJETOS PADRÕES DEVERÃO, QUANDO NECESSÁRIO, SER AJUSTADOS, EM TEMPO HÁBIL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA, ATENDENDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA PROJETO, ADEQUANDO—OS AO LOCAL DE CONSTRUÇÃO.



PADRONIZAÇÃO	
E. ESTRUTURAL	E1.1
E1. DETALHES	

## POÇO DE VISITA - FUNDO E PAREDE ESTRUTURAL