



LEGENDAS

LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM UMA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, COM REATOR INCORPORADO, MONTADA EM POSTE CURVO BRAÇO SIMPLES A 8 METROS DO SOLO.
LUMINÁRIA TIPO PÚBLICA COM DUAS LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, COM REATOR INCORPORADO, MONTADA EM POSTE CURVO BRAÇO DUPLO A 8 METROS DO SOLO.

CAIXA-800x800x800mm
CAIXA-500x500x500mm
CAIXA-300x300x300mm
CP CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

+++++ ELETRODUTOS ENVELOPADOS EM CONCRETO(PEAD)
----- ELETRODUTOS ENVELOPADO EM CONCRETO ARMADO(AÇO)
- - - - - ELETRODUTO DE AÇO RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO OU SOLO
- - - - - DUTO ESPIRALADO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD EMBUTIDO NO PISO OU SOLO

3,1 TOMADA DE FORÇA TRIFÁSICA 4 PINOS A 30cm DO SOLO

NOTAS:
1. PARA RAMAL DE ENTRADA E QUADRO DE MEDIÇÃO VER FOLHA 05/19;
2. PARA ROTA DE CABOS NAS CAIXAS DE PASSAGEM VER FOLHA 03/19;
3. PARA DISTRIBUIÇÃO DA CASA DOS SOPRADORES VER FOLHA 10/19;
4. PARA QDLF-01 DA CASA DOS SOPRADORES VER FOLHA 12/19;
5. PARA SPDA DA CASA DOS SOPRADORES VER FOLHA 11/19;
6. PARA ANEL DE PROTEÇÃO VER FOLHA 04/19;
7. PARA DETALHES DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL VER FOLHA 06/19;
8. PARA DETALHES TÍPICOS DE INSTALAÇÃO (DT-XXX) VER FOLHA DOCUMENTO CESAN N° D-000-000-91-6-XX-0001.
9. PARA LISTA DE MATERIAL DESTA DESENHO, VER FOLHA 02/19.
10. OS PAINÉIS DEVERÃO SER CONECTADOS À MALHA DE TERRA.
11. O CENTRO DOS PAINÉIS DEVERÃO ESTAR A 1,20m DO SOLO.
12. O PROJETO UTILIZA UMA CONSTRUÇÃO EXISTENTE, AS DIMENSÕES DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA.

NÚMEROS	TÍTULOS	N°	LOCAL	DISCRIMINAÇÃO	DES.	DIV.	GER.	DATA
PRINCIPAIS DESENHOS DE REFERÊNCIA			REVISÃO					

CANCELA E SUBSTITUI O DESENHO NÚMERO: _____

CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NÚMERO: _____

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

RECEBIDO: / /

N° DOC.: _____ ASS.: _____

APROVAÇÃO CESAN:

ASS.: _____ MATR.: _____

UNID.: _____ DATA: / /

ESTA APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES LEGAIS.

EMITENTE: **ENGESOLO** ENGENHARIA LTDA.
Rua Alcobaça, 1.210 - Bairro São Francisco
Tel.: (31) 2103.4300 - Fax: (31) 2103.4359
Belo Horizonte - MG - CEP: 31.256-210

PROJETADO: LUCAS GUSMAN HOFFMAN

COORDENADOR: JOÃO JOSÉ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

CREA: 033327/D REGIÃO: ES

DESENHO: LUCAS GUSMAN HOFFMAN

N° DES. PROJETISTA: SA_PRO064_15_DE_18_019_A

DATA: 15 / 07 / 2018

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS LEANDRO STOLL VAZ

CREA: 50214/D REGIÃO: MG ART N°: - DATA: -

EMIÇÃO CESAN

PROJETADO: _____

CREA: -

DESENHADO: _____

VERIFICADO: _____

DIVISÃO: _____

GERÊNCIA: _____

DATAS

MUNICÍPIO: STª MARIA JETIBÁ

DISTRITO: SEDE

BAIRRO: -

NOME DO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

TÍTULO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

PROJETO ELÉTRICO - SALA ELÉTRICA

PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E LOCALIZAÇÃO DOS PAINÉIS

ESCALA: INDICADA

FOLHA: 19 / 19

N° CESAN: B-055-000-92-6-XX-0019

REV: 00